



TECHNICKÁ INŠPEKCIA

CEOC

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ODBORNÉ A ZÁVÄZNÉ STANOVISKO k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia

a
OSVEDČENIE
č. 1176/3/2006 - 01- EZ

o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 28.2.2006 sme posúdili konštrukčnú dokumentáciu typu vyhradeného technického zariadenia.

Názov zariadenia: **Izolovaný systém T - adaptérov a priamych adaptérov pre rozvádzače s SF₆ izoláciou a priechodkami 400/630 A na 10 kV a 22 kV**

Typové označenie: RICS 51xx-xx-xx - izolovaný T adaptér
RCAB x120 - izolovaný priamy adaptér

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c
(podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)

Základné technické údaje:

Priamy adaptér na:	menovité napätie	prierezy jadra (koncovky)	označenie
	10 kV	25 -300 mm ²	RCAB 4120
	22 kV	50 -300 mm ²	RCAB 5120

T - adaptér: menovité napätie : 10kV, 22 kV
vyhotovenie: - pre (a bez) možnosť paralelného pripojenia
obmedzovača prepätia typu RDA
- dvojité

Použitie : Na spojenie medzi koncovkami Raychem a rozvádzačmi s SF₆ izoláciou do 22 kV

Spracovateľ dokumentácie (výrobca): TYCO Electronics Raychem GmbH, Ottobrunn, Mníchov, Nemecko

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice

0130488

OZS-OSV5-018

Strana 1 z 2 strán