



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OSVEDČENIE
č.: 5372/3/2008-02-EZ

**o typovej skúške vyhradeného technického zariadenia a o bezpečnosti vyhradeného
technického zariadenia vydané podľa § 10 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.
a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005.**

Dátum skúšky: 20.10, 18.11. a 1.12.2008

Názov zariadenia: **Tienený káblový adaptér na jednožilový kábel
s polymérovou izoláciou do 36 kV**

Typové označenie: RSTI XXXX

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c
(podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)

Výrobca: Tyco Electronics Raychem GmbH, Finsinger Feld 1, Ottobrunn,
Nemecko

Žiadateľ o vydanie certifikátu: KONEX elektro, s.r.o., Rastislavova 7, Košice

Podklady na vydanie osvedčenia: OS č. 5372/3/2008-02

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. b)
a d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 10 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

**Zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou
č. 718/2002 Z. z., HD 628 S1:1996, HD 629.1 S1:1996, vyhlášky č. 718/2002 Z. z.,
STN EN 600 71-1(33 0400):2007, STN IEC 60-1(34 5640):1995.**

**S každým ďalším zariadením vyrobeným v zhode s osvedčeným typom je potrebné dodať
kópiu dokladov o zhode a sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku.**

**Výrobca bude informovať Technickú inšpekciu, a. s. pracovisko Košice o každej zmene,
ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.**

Platnosť osvedčenia do: 5.12.2013

V Košiciach dňa: 5.12.2008

za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jozef Kozák
vedúci oddelenia
elektrických zariadení

0093654

OSV6-018

