



TECHNICKÁ INŠPEKČIA, a.s.



SLOVENSÁ REPUBLIKA

OSVEDČENIE

č.: 4660/3/2006-04-EZ

o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005

Názov zariadenia: **Podperné kompozitné (EVA) izolátory pre vedenia vysokého napätia**

Typové označenie: **PLI – XXA - AFSW**

Zaradenie zariadenia: **elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)**

Základné technické údaje:

	PLI -25A	PLI-25A-HP	PLI-36A	PLI-36A-HP
dĺžka L (mm)	357	397	437	477
povrchová dráha (mm)	725	870	1000	1180
presoková dráha za sucha (mm)	236	280	320	360
počet striešok	9	11	13	15
výdržné presokové napätie (kV)	150	190	200	250
výdržné- impulzné AC napätie za mokrá (kV)	75	80	95	95
maximálne napätia U_m (kV)	24	36*	36	36

iba pre triedu znečistenia I,II

Použitie: **pre vonkajšie vedenia vn**

Výrobca : **TYCO Electronics Raychem GmbH, Nemecko**

Spracovateľ dokumentácie: **TYCO Electronics Raychem GmbH, Energy Division, Ottobrunn, Nemecko**

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: **KONEX elektro spol. s r.o. Rastislavova 7, Košice**

Podklady na vydanie osvedčenia: **OS č.4660/3/2006-04**

013329

OSV2-017

Strana 1 z 2 strán