



TECHNICKÁ INŠPEKČIA, a.s.



SLOVENSÁ REPUBLIKA

OSVEDČENIE

č.: 4660/3/2006-05-EZ

o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005

Názov zariadenia: **Podperné kompozitné (EVA) izolátory pre vedenia vysokého napätia**

Typové označenie: **PSI – XXA – AX.XS**

Zaradenie zariadenia: **elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)**

Základné technické údaje:

	PSI -25A	PSI-25A-HP	PSI-36A	PSI-36A-HP	PSI -36A-A3.5S
dĺžka L (mm)	375	415	455	495	500
povrchová dráha (mm)	705	883	1000	1180	1160
presoková dráha za sucha (mm)	235	270	315	355	350
strišky	striedavé usporiadanie				
počet striešok	9	11	13	15	12
výdržné presokové napätie (kV)	150	190	200	250	250
výdržné AC napätie za mokrá (kV)	75	80	95	95	95
maximálne napätia U_m (kV)	24*	24	36*	52**	36

* iba pre triedu znečistenia I,II,III

** iba pre triedu znečistenia I,II

Rozsah použitia: **pre vonkajšie vedenia vn**

Výrobca : **TYCO Electronics Raychem GmbH, Nemecko**

Spracovateľ dokumentácie: **TYCO Electronics Raychem GmbH, Energy Division, Ottobrunn, Nemecko**

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: **KONEX elektro spol. s r.o. Rastislavova 7, Košice**

Podklady na vydanie osvedčenia: **OS č.4660/3/2006-05**

013331

OSV2-017

Strana 1 z 2 strán