



OSVEDČENIE
č.: 4659/3/2006- EZ

**o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5
vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005**

Názov zariadenia:	Koncovky pre káble s polymérovou izoláciou pre železničnú trakciu 25 kV AC	
Typové označenie:	vnútorná koncovka – RWIT - 25/1 x 150-240-L12 IHVT - 5200 vonkajšia koncovka – RWOT - 25/1 x 150 -240-L12 OHVT - 5200	
Zaradenie zariadenia:	elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)	
Základné technické údaje:	RWIT-25/1x150-240-L12 RWOT -25/1x150-240-L12	
Rozmery káblov prierez jadra priemer nad izoláciou ma. priemer kábla	150 -240 mm ² 30 – 45 mm 60	150 – 240 mm ² 30 – 45 mm 60
Rozmery koncovky dĺžka priemer striešky počet striešok U ₀ /U _m	750 mm 155 mm 2 30/52 kV - 41/72,5 kV	900 155 4
užitie:	pre tienené jednožilové káble s polymérovou izoláciou, s drôteným tienením, s prierezom jadra od 150 do 240 mm ²	
Výrobca :	TYCO Electronics Raychem GmbH, Nemecko	
Spracovateľ dokumentácie:	TYCO Electronics Raychem GmbH, Energy Division, Ottobrunn, Nemecko	
Žiadateľ o vydanie osvedčenia:	KONEX elektro spol. s r.o. Rastislavova 7, Košice	
Podklady na vydanie osvedčenia:	OS č.4659/3/2006	

013317

OSV2-017

Strana 1 z 2 strán