

KONEX elektro spol. s r.o.
Rastislavova 7
040 01 Košice

ODBORNÉ STANOVISKO č. 4659/3/2006

ku konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005.

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 08. 11. 2006 Technická inšpekcia, a. s. posúdila konštrukčnú dokumentáciu typu vyhradeného technického zariadenia.

Názov zariadenia:	Koncovky pre káble s polymérovou izoláciou pre železničnú trakciu 25 kV AC	
Typové označenie:	vnútorná koncovka – RWIT – 25/1 x 150-240-L12 IHVT - 5200 vonkajšia koncovka – RWOT – 25/1 x 150 -240-L12 OHVT - 5200	
Zaradenie zariadenia:	elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)	
Základné technické údaje:		
	RWIT-25/1x150-240-L12	RWOT -25/1x150-240-L12
Rozmery káblov		
prierez jadra	150 -240 mm ²	150 – 240 mm ²
priemer nad izoláciou	30 – 45 mm	30 – 45 mm
ma. priemer kábla	60	60
Rozmery koncovky		
dĺžka	750 mm	900
priemer striešky	155 mm	155
počet striešok	2	4
U ₀ /U _m	30/52 kV - 41/72,5 kV	
použitie:	pre tienené jednožilové káble s polymérovou izoláciou, s drôteným tienením, s prierezom jadra od 150 do 240 mm ²	
Výrobca :	TYCO Electronics Raychem GmbH, Nemecko	
Spracovateľ dokumentácie:	TYCO Electronics Raychem GmbH, Energy Division, Ottobrunn, Nemecko	