



# TECHNICKÁ INŠPEKČIA

CEOC

## SLOVENSKÁ REPUBLIKA

### ODBORNÉ A ZÁVÄZNÉ STANOVISKO k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia

a  
**OSVEDČENIE**  
**č. 1176/3/2006-03-EZ**

**o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005.**

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 28.2.2006 sme posúdili konštrukčnú dokumentáciu typu vyhradeného technického zariadenia.

Názov zariadenia: **Koncovky na tienené 1 - žilové káble s polymerovou izoláciou**

Typové označenie: vnútorné: POLT - 12. /1XI - ..., POLT - 24. /1XI - ...,  
POLT - 24. /1XI - ... - CEE05  
vonkajšie: POLT - 12. /1XO - ..., POLT - 24. /1XO - ...,  
POLT - 24. /1XO - ... - CEE05

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c  
(podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)

Základné technické údaje: POLT - 12. /... POLT - 24. /...

menovité napätie  $U_0/U$ : 6/10 kV 12,7/ 22kV  
prierez jadra 25 -800 mm<sup>2</sup> 25 -800 mm<sup>2</sup>  
dĺžka 300 mm 340mm, 440mm

Spracovateľ dokumentácie (výrobca): Raychem GmbH, Ottobrum, Mnichov, Nemecko

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice

**0130490**

OZS-OSV5-018

Strana 1 z 2 strán