



# TECHNICKÁ INŠPEKCIA

CEOC

## SLOVENSKÁ REPUBLIKA

### ODBORNÉ A ZÁVÄZNÉ STANOVISKO k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia

a  
**OSVEDČENIE**  
č. 1176/3/2006-04-EZ

**o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005.**

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 28. 02. 2006 sme posúdili konštrukčnú dokumentáciu typu vyhradeného technického zariadenia.

Názov zariadenia: **Elastomérové koncovky na tienené 1 - žilové káble s polymerovou izoláciou a drôtovým tienením**

Typové označenie: vnútorné: TFTI 31 ..., TFTI 51 ...  
vonkajšie: TFTO 31 ..., TFTO 51 ...

Zaradenie zariadenia: **elektrické zariadenie skupiny A písm. c**  
(podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)

Základné technické údaje:

menovité napätie $U_0/U$ :	TFTI 31 ..., TFTO 31 ...	TFTI 51 ..., TFTO 51..
prierez jadra	6/10 kV	12,7/ 22kV
dĺžka	25 -400 mm <sup>2</sup>	25 -400 mm <sup>2</sup>
	190 mm	300mm

Spracovateľ dokumentácie (výrobca): **Raychem GmbH, Ottobrun, Mníchov, Nemecko**

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: **KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice**

**0130491**

OZS-OSV5-018

Strana 1 z 2 strán