



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA



OSVEDČENIE
č.: 5372/3/2008-01-EZ

o typovej skúške vyhradeného technického zariadenia a o bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 10 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005.

Dátum skúšky: 20.10, 18.11. a 1.12.2008

Názov zariadenia: **Káblová koncovka do vnútorného prostredia pre VN kábel s izoláciou z napusteného papiera na napätie 12/22 kV**

Typové označenie: IDST XXXX

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)

Výrobca: Tyco Electronics Raychem GmbH, Finsinger Feld 1, Ottobrunn, Nemecko

Žiadateľ o vydanie certifikátu: KONEX elektro, s.r.o., Rastislavova 7, Košice

Podklady na vydanie osvedčenia: OS č. 5372/3/2008-01

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 10 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

Zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou č. 718/2002 Z. z., STN 34 6000:1989, STN EN 600 71-1(33 0400):2007, STN IEC 60-1(34 5640):1995.

S každým ďalším zariadením vyrobeným v zhode s osvedčeným typom je potrebné dodať kópiu dokladov o zhode a sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku.

Výrobca bude informovať Technickú inšpekciu, a. s. pracovisko Košice o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

Platnosť osvedčenia do: 5.12.2013

V Košiciach dňa: 5.12.2008



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jozef Kozák
vedúci oddelenia
elektrických zariadení

0093653

OSV6-018