



# TECHNICKÁ INŠPEKCIA

CEOC

## SLOVENSKÁ REPUBLIKA

### ODBORNÉ A ZÁVÄZNÉ STANOVISKO k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia

a  
**OSVEDČENIE**  
č. 1176/3/2006-07-EZ

**o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005.**

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 28. 02. 2006 sme posúdili konštrukčnú dokumentáciu typu vyhradeného technického zariadenia.

Názov zariadenia: **Obmedzovač prepätia**

Typové označenie: vonkajší - HDA -xxN, HDA - xxNA  
vnútorný - SPA -xx, SPA - xx - I - M, RDA - xx

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c  
(podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)

Základné technické údaje:  
menovité napätie : 6 až 24kV  
menovitý výbojový prúd: 10 kA  
energetická trieda: 1  
vysokoprúdový impulz 4/10 $\mu$ s: 100 kA

Spracovateľ dokumentácie (výrobca): Raychem GmbH, Ottobrunn, Mnichov, Nemecko

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice

**0130494**

OZS-OSV5-018

Strana 1 z 2 strán