



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

SLOVENSÁ REPUBLIKA



OSVEDČENIE
č.:355/3/2007-03-EZ

**o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa
§ 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005.**

Názov zariadenia: Mechanické AI spojovače od 1kV do 10 kV

Typové označenie:
HEL – 2XXX – XXXX
HEL – 4XXX – XXXXX
HEL – 5XXX – XXXXX
HEL – 6XXX – XXXXX

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c
(podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)

Základné technické údaje:

materiál spojovača AIMgSi - vysoko pevná Al- zliatina, odolná voči korózii
materiál upevňovacej skrutky CuZn - mosadz, galvanicky pocínovaná
počet upevňovacích skrutiek 2 - 4
vonkajšia izolácia PVC
použitie: na spájanie Al alebo Al a Cu vodičov podľa prílohy

Rozsah použitia: pre vedenia 1kV - 10kV

výrobca : TYCO Electronics Raychem – Hellstern GmbH, Nemecko

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: KONEX elektro s.r.o., Rastislavova 7, Košice

Spracovateľ dokumentácie: TYCO Electronics Raychem GmbH, Energy Division, Ottobrunn,
Nemecko

Podklady na vydanie osvedčenia: Uvedené v OS č. 355/3/2007-03

011589

OSV3-017

Strana 1 z 2 strán

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona
č. 124/2006 Z. z. a § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

**dokumentácia typu spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade
s vyhláškou č. 718/2002/Z.z., STN EN 61238 - 1(347405): 2004.**

V Košiciach dňa: 14.02.2007



za Technickú inšpekciu, a. s.
Ing. Jozef Ivan

vedúci oddelenia
elektrických zariadení