



TECHNICKÁ INŠPEKCIA

CEOC

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ODBORNÉ A ZÁVÄZNÉ STANOVISKO k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia

a
OSVEDČENIE
č. 1176/3/2006-05-EZ

o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 28. 02. 2006 sme posúdili konštrukčnú dokumentáciu typu vyhradeného technického zariadenia.

Názov zariadenia: **Spojky a opravné spojky na tienené 1 - žilové káble s polymerovou izoláciou**

Typové označenie: **POLJ 24/1x... - ...CEE 01, SXSU 51..., SXSU 51.. - CEE01**

Zaradenie zariadenia: **elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)**

Základné technické údaje:

menovité napätie U_0/U :	POLJ 24/.. 12,7/ 22kV	SXSU 51.. 12,7/ 22kV
prierez jadra	25 - 630 mm ²	35 - 500 mm ²
dĺžka	500 mm/550mm	600/650/750mm
priemer	55/65/70/80/90	60/70/80/85

Spracovateľ dokumentácie (výrobca): **Raychem GmbH, Ottobrum, Mníchov, Nemecko**

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: **KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice**

0130492

OZS-OSV5-018

Strana 1 z 2 strán