



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OSVEDČENIE

č.: 1404/3/2007- 07- EZ

o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005

Názov typu zariadenia: vn spojky na 10kV káble
Typové označenie: SXSU XXXX - XXXXXX
Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)
Výrobca: TYCO Electronics Raychem GmbH, Nemecko
Spracovateľ dokumentácie: TYCO Electronics Raychem GmbH, Energy Division, Ottobrunn, Nemecko
Žiadateľ o vydanie osvedčenia: KONEX elektro, spol. s.r.o., Rastislavova 7, Košice
Podklady na vydanie osvedčenia: OS č.1404/3/2007-07

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

Dokumentácia typu spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou č. 718/2002/Z.z., STN 34 9000:1989, STN EN 60071-1(33 0400):2007.

Toto osvedčenie predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri úradnej skúške.

Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Košice o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Košiciach dňa: 14.6.2007



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jozef Kozák
vedúci oddelenia
elektrických zariadení

020568

OSV3-017