



# TECHNICKÁ INŠPEKCIA

CEOC

## SLOVENSKÁ REPUBLIKA

### OSVEDČENIE č. 2040/3/2004- 02- EZ

typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. e)  
zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov

Názov zariadenia:	Opravná špirála
Typové označenie:	xxx-AEP-xx.xx/xx.xx/D
Zaradenie zariadenia:	elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)
Základné technické údaje:	
Určenie	opravná špirála pre 100% poškodenie Al vodiča AIFe lana v rozpätí a na podpernom bode
Výrobca:	APRESA – PLP Spain, S.A., Španielsko
Žiadateľ o vydanie osvedčenia:	KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, Košice
Podklady na vydanie osvedčenia:	- technické informácie o využití špirál - laboratórne testy – pevnostné skúšky vykonané v laboratóriu APRESA – PLP Spain, S.A.

Po posúdení predloženej dokumentácie, dokladov a vyhodnotení skúšok zariadenia

**sa osvedčuje, že**

**zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade  
s STN 33 3300.**

**Na základe tohto osvedčenia sa vydáva certifikát.**

S každým ďalším zariadením vyrobeným v zhode s osvedčeným typom je potrebné dodať  
návod na montáž, údržbu a skúšanie v štátnom jazyku.

**Toto osvedčenie predložte inšpektorovi TI pri skúške.**

Platnosť osvedčenia do: 17.5.2009

V Košiciach dňa: 17.5.2004



za TI pracovisko – Košice  
Ing. Peter Siegfried  
vedúci pracoviska

0100044

OSV3-017

Strana 1 z 1 strán