



TECHNICKÁ INŠPEKČIA

CEOC

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OSVEDČENIE

č. 2040/3/2004- 01- EZ

typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. e)
zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov

Názov zariadenia:	Opravná špirála
Typové označenie:	xxx-AVP-xx.xx/xx.xx/D
Zaradenie zariadenia:	elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)
Základné technické údaje:	
Určenie	opravná špirála pre 50% poškodenie AI vodiča vonkajšej vrstvy alebo 25% kombinovaného poškodenia vonkajšej a vnútornej vrstvy AI vodiča AIFe lana
Výrobca:	APRESA -- PLP Spain, S.A., Španielsko
Žiadateľ o vydanie osvedčenia:	KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, Košice
Podklady na vydanie osvedčenia:	- technické informácie o využití špirál - laboratórne testy – pevnostné skúšky vykonané v laboratóriu APRESA – PLP Spain, S.A.
Po posúdení predloženej dokumentácie, dokladov a vyhodnotení skúšok zariadenia	

sa osvedčuje, že

**zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade
s STN 33 3300.**

Na základe tohto osvedčenia sa vydáva certifikát.

S každým ďalším zariadením vyrobeným v zhode s osvedčeným typom je potrebné dodať
návod na montáž, údržbu a skúšanie v štátnom jazyku.

Toto osvedčenie predložte inšpektorovi TI pri skúške.

Platnosť osvedčenia do: 17.5.2009

V Košiciach dňa: 17.5.2004

za TI pracovisko Košice
Ing. Peter Siegfried
vedúci pracoviska



0100046

OSV3-017

Strana 1 z 1 strán