



EVPU[®]

CERTIFIKÁT

č. 00238/101/1/2012

z 29. novembra 2012

Žiadateľ

KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s r.o.
Stöcklova 13, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

IČO

31708943

Výrobca

KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s r.o.
Stöcklova 13, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Výrobok

Elektromerový rozvádzač

Typ

RE 3.2 N

Odvođené varianty

RE 1.2, RE 1.1, RE 3.2 Z, RE 3.2 G, RE 3.1

Technické údaje

3 PEN (NPE) 400/230 V~, 50 Hz, 63 A, 10 kA, IP44/20, trieda I

Vzorka splnila základné bezpečnostné požiadavky nasledovných Smerníc EP a Rady, transponovaných do "Nariadení vlády SR" v znení neskorších predpisov:

Smernica LVD 2006/95/EC - NV SR 308/2004 Z. z.

Vzorka výrobku bola vyskúšaná a je v zhode s nasledovnými použitými normami a / alebo technickými špecifikáciami:

STN EN 60439-1: 2002 + A1: 2005

Výsledky skúšok a posúdení zhody vlastností uvedeného typu výrobku sú uvedené v protokole č. 00479/2012/C zo dňa 29.11.2012

Certifikát potvrdzuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a účelom použitia uvedených v Smerniciach EP a Rady / normami

Certifikát je platný do: **1.11.2014**

Ing. Marek H u d á k, PhD.

Označenie



môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami EP a Rady.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedeným technickým a právnym predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

045185

EVPU a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 FCO 63-07 rev.4