



TECHNICKÁ INŠPEKČIA

CEOC

SLOVENSÁ REPUBLIKA

ODBORNÉ A ZÁVÄZNÉ STANOVISKO k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia

a OSVEDČENIE č. 1176/3/2006-02-EZ

o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 28.2.2006 sme posúdili konštrukčnú dokumentáciu typu vyhradeného technického zariadenia.

Názov zariadenia:	Tienené uhlové a priame adaptéry pre rozvádzače s SF ₆ izoláciou a transformátory s priechodkami typ A (250 A) na 10 kV a 22 kV
Typové označenie:	RSES 52xx-x - tienový uhlový adaptér RSSS 52xx-x - tienový priamy adaptér
Zaradenie zariadenia:	elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č. 1)
Základné technické údaje: menovité napätie U ₀ /U:	6/ 10kV, 12,7/ 22 kV
prierez jadra:	25, 35, 70, 95, 120 mm ²
materiál jadra:	Al, Cu
vyhotovenie:	bez a s prídavným tesnením (teplom zmráziteľné hadice) - P bez a s Rayvolve utesňovacím systémom - R
Použitie :	Na pripojenie jednožilových káblov s polymérovou izoláciou do rozvádzačov s SF ₆ izoláciou alebo na transformátory do 22 kV na 250 A priechodky
Spracovateľ dokumentácie (výrobca):	TYCO Electronics Raychem GmbH, Ottobrum, Mníchov, Nemecko
Žiadateľ o vydanie osvedčenia:	KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice

0130489
OZS-OSV5-018

Strana 1 z 2 strán