



# TECHNICKÁ INŠPEKCIA

CEOC

## SLOVENSKÁ REPUBLIKA

### ODBORNÉ A ZÁVÄZNÉ STANOVISKO k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia a OSVEDČENIE č. 1904/3/2006-01-EZ

**o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005.**

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 21.4.2006 sme posúdili konštrukčnú dokumentáciu typu vyhradeného technického zariadenia.

Názov zariadenia: **Obmedzovač prepätia vn**

Typové označenie: **HDA - 24 MA - xxx s polymérovým obalom**

Zaradenie zariadenia: **elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)**

Základné technické údaje:  
napätie siete  $U_m$ : **12, 25 kV**  
trvalé prevádzkové napätie  $U_c$  : **3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; kV**  
menovitý výbojový prúd : **10 kA**  
energetická trieda: **1**  
výsokoprúdový impulz 4/10 $\mu$ s: **100 kA**

Spracovateľ dokumentácie (výrobca): **TYCO Electronics Energy Division, Shannon, Irsko**

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: **KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice**

**0134894**

OZS-OSV5-018

Strana 1 z 2 strán