



TECHNICKÁ INŠPEKCIA

CEOC

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ODBORNÉ A ZÁVÄZNÉ STANOVISKO k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia a OSVEDČENIE č. 1904/3/2006-02-EZ

o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 7a ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 21.4.2006 sme posúdili konštrukčnú dokumentáciu typu vyhradeného technického zariadenia.

Názov zariadenia: **Obmedzovač prepätia Vn**

Typové označenie: **OCP2 -x S(L) xxx so silikónovým obalom**

Zaradenie zariadenia: **elektrické zariadenie skupiny A písm. c (podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)**

Základné technické údaje:

napätie siete U_m :	12, 25, 42 kV
trvalé prevádzkové napätie U_c :	3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 20; 21; 22; 24; 26 kV
menovitý výbojový prúd:	10 kA
energetická trieda:	2
vysokoprúdový impulz 4/10 μ s:	100 kA

Spracovateľ dokumentácie (výrobca): **TYCO Electronics Energy Division, Shannon, Irsko**

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: **KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice**

0134895

OZS-OSV5-018

Strana 1 z 2 strán